43 7111
код продукции

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 101-ХХ

Этикетка

СГВП2.402.000 ЭТ

1 Основные технические данные

1.1 Число каналов	1
1.2 Диапазон температур срабатывания (в составе системы), °С	
модификация ИП 101-ТС-Р	100 – 250
модификация ИП 101-ДС-Р	54 – 120
1.3 Погрешность срабатывания, %, не более	
модификация ИП 101-ТС-Р	5 (до 160 °С), 10 (выше 160 °С)
модификация ИП 101-ДС-Р	5
1.4 Инерционность срабатывания при скорости нарастания температуры 30 ^{0}С/мин, с, не более	60
1.5 Маркировка взрывозащиты ИП 101-ДС-Р	lExibIIAT4 X

2 Свидетельство о приемке

Извещатель ИП101- зав. №_____ инд. адрес _____
изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Приемку произвел _____ /_____/
подпись Ф.И.О.

Дата _____

М.П.

3 Хранение

Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя следует хранить в закрытых помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 %. Воздух в помещении не должен содержать паров и примесей, вызывающих коррозию материалов извещателя.

4 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ТУ 4371-011-12221545-02 в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента отгрузки потребителю.

5 Адрес изготовителя:

410010, Россия, г. Саратов, ул. Жуковского, дом 9 А,
тел/факс (8452) 55-66-56 http:// www.sinkross.ru/
E-mail: office@sinkross.ru

43 7111
код продукции

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 101-ХХ

Этикетка

СГВП2.402.000 ЭТ

1 Основные технические данные

1.1 Число каналов	1
1.2 Диапазон температур срабатывания (в составе системы), °С	
модификация ИП 101-ТС-Р	100 – 250
модификация ИП 101-ДС-Р	54 – 120
1.3 Погрешность срабатывания, %, не более	
модификация ИП 101-ТС-Р	5 (до 160 °С), 10 (выше 160 °С)
модификация ИП 101-ДС-Р	5
1.4 Инерционность срабатывания при скорости нарастания температуры 30 ^{0}С/мин, с, не более	60
1.5 Маркировка взрывозащиты ИП 101-ДС-Р	lExibIIAT4 X

2 Свидетельство о приемке

Извещатель ИП101- зав. №_____ инд. адрес _____
изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Приемку произвел _____ /_____/
подпись Ф.И.О.

Дата _____

М.П.

3 Хранение

Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя следует хранить в закрытых помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 %. Воздух в помещении не должен содержать паров и примесей, вызывающих коррозию материалов извещателя.

4 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ТУ 4371-011-12221545-02 в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента отгрузки потребителю.

5 Адрес изготовителя:

410010, Россия, г. Саратов, ул. Жуковского, дом 9 А,
тел/факс (8452) 55-66-56 http:// www.sinkross.ru/
E-mail: office@sinkross.ru