



**КОНТРОЛЛЕР ПРОГРАММНО-ЛОГИЧЕСКИЙ  
ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ К-4000**

**БЛОК ПИТАНИЯ**

**ПАСПОРТ**

**СГВП2.087.000 ПС**



Настоящий паспорт является документом, содержащим сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик блока питания БП платформы автоматизации К-4000 (далее в тексте – модуль БП) производства ООО “СИНКРОСС”, а также сведения по сертификации и утилизации.

## 1 Назначение

1.1 Модуль БП предназначен для работы в составе платформы автоматизации К-4000 и обеспечивает питание модулей К-4000 установленных в шасси и периферийных устройств, подключенных к модулям ввода/вывода, требующих стабилизированного входного напряжения.

1.2 Модуль БП является восстанавливаемым и ремонтпригодным изделием, предназначенным для круглосуточной непрерывной эксплуатации.

## 2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Основные характеристики модулей БП приведены в таблице 1.

*Таблица 1*

Характеристика	Значение	
	Модификация БП	
	БП-05.02	БП-05.04
Входное напряжение	= 24 В	= 24 В
Диапазон допустимых напряжений питания	= 18 - 36 В	= 18 - 36 В
Выходное напряжение	+5 В	+5 В
Выходная мощность	60 Вт	40 Вт
Габаритные размеры (Д×В×Ш), не более	115×152×55 мм	
Масса, не более	0,4 кг	

2.2 Режим работы – непрерывный, длительный.

2.3 Модуль БП имеет автоматическую защиту от короткого замыкания или превышения выходного тока выше максимального значения, защиту от превышения входного напряжения.

2.4 Модуль БП восстанавливает работоспособность после устранения причин короткого замыкания и/или повышения выходного тока выше максимального значения.

2.5 Модуль БП предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от минус 40 до 70°C (группа исполнения С2 по ГОСТ Р 52931), при верхнем значении относительной влажности воздуха до 75% при 30 °С, без конденсации влаги.

2.6 Модуль БП устойчив к воздействию атмосферного давления в диапазоне 66-106,7 кПа (495-800 мм рт. ст.) – группа исполнения Р2 по ГОСТ Р 52931, при размещении изделия на высоте до 2000 м над уровнем моря.

2.7 Модуль БП устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с частотой 10 – 150 Гц, амплитудой 0,075 мм и постоянным ускорением 1g (группа исполнения V1 по ГОСТ Р 52931).

2.8 Модуль БП устойчив к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот 10 – 150 Гц с амплитудой 0,150 мм и постоянным ускорением 2g (группа исполнения V2 по ГОСТ Р 52931).

2.9 Модуль БП устойчив:

- к воздействию радиочастотных электромагнитных полей, соответствующих степени жесткости испытаний 3 по ГОСТ 30804.4.3-2013;
- к воздействию наносекундных импульсных помех в сети электропитания, соответствующих степени жесткости испытаний 3 по ГОСТ 30804.4.4-2013;
- к воздействию воздушных и контактных электростатических разрядов, соответствующих степени жесткости испытаний 2 по ГОСТ 30804.4.2-2013.

2.10 Степень защиты корпуса модуля БП от проникновения посторонних твердых частиц и воды, соответствует исполнению IP 20 по ГОСТ 14254.

2.11 Срок службы - не менее 10 лет.

### 3 Комплектность

Комплектность поставки модуля БП должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2


Наименование	Кол-во	Примечание
Блок питания	1	Модификация по заявке потребителя
Паспорт СГВП2.087.000 ПС	1	–
Руководство по эксплуатации СГВП3.031.000 РЭ	1	На партию изделий, направляемую в один адрес

### 4 Подключение модуля

4.1 Модуль БП устанавливается в первый слот шасси К-4000.

4.2 На передней панели модуля БП расположены разъем для подключения входного напряжения питания, светодиодные индикаторы режимов работы модуля «Питание» (наличие входного напряжения) и «+5V» (наличие выходного напряжения).

4.3 Назначение контактов разъема:



Номер контакта	Назначение
	БП-05.02, БП-05.04
1	«+»
2	
3	Земля
4	
5	«-»

4.4 Внешний вид модуля БП приведен на рисунке 1.




Рисунок 1. Внешний вид БП-05.02 (БП-05.04)

## 5 Транспортирование и хранение

5.1 Модули БП в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с правилами транспортирования грузов на соответствующем виде транспорта, на любые расстояния при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 50 °С, при относительной влажности до 98% при температуре 35 °С и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа.

5.2 Условия хранения должны соответствовать требованиям группы 1(Л) по ГОСТ 15150 в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

5.3 При транспортировании и хранении в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.

## 6 Свидетельство о приемке

Модуль БП \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технических условий ТУ 4252-028-12221545-2014 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Приемку произвел \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись Ф.И.О.

М.П.

## 7 Свидетельство об упаковке

Модуль БП \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_

упакован на ООО «СИНКРОСС» согласно требованиям,  
наименование предприятия-изготовителя

предусмотренным техническими условиями ТУ 4252-028-12221545-2014.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись Ф.И.О.

М.П.

## 8 Утилизация

Модуль БП не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация модуля производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Порядок утилизации определяется потребителем.

## 9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля БП требованиям технической документации в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки потребителю.

9.3 Модули, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям технической документации, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

9.4 Адрес предприятия изготовителя

ООО «СИНКРОСС», Россия, 410010, г. Саратов, ул. Жуковского, д. 9А, тел. (8452) 55-66-56, e-mail: office@sinkross.ru.

## 10 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
установки на хранение	установки на хранение		

## 11 Учет работы

Цель включения в работу	Дата и время включения	Дата и время выключения	Продолжительность работы, ч.



## 12 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата и время отказа изделия или его составной части. Режим работы, характер нагрузки	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Прим.

### 13 Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

Лист регистрации изменений									
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи- тельного докум. и дата	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулирован- ных					